

Ejstrupholm Vandværk
Vandværksvej 12
7361 Ejstrupholm
Att.: Erik Lund

Rapportnr.: AR-24-CG-24020805-01
Batchnr.: EUDKVE-24020805
Kundenr.: CA0003425
Modt. dato: 14.03.2024

Analyserapport

Prøvested:	Ejstrupholm Vandværk - Ledningsnet - 72476 - V20001700 / 4625001799				
Udtagningsadresse:	Vestergade 50, 7361 Ejstrupholm				
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol				
Prøveudtagning:	14.03.2024 kl. 12:25				
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2				
Analyseperiode:	14.03.2024 - 18.03.2024				

Prøvemærke:	køkken	Lab prøvenr:	835-2019-80770925	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	■) Urel (%)
					Min.	Max.		

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}

Organiske forbindelser

Nitrit	< 0.001	mg/l	0.1	0.001	DS ISO 15923-1:2013	B 15
--------	---------	------	-----	-------	---------------------	------

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja	DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)
Prøvetagning efter flush	Udført	DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemsykling).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Ikast-Brande Kommune, Kopimodtager drikkevand, Sjællandsgade 6, 7430 Ikast

Ok Snacks A/S, rapportmodtager drikkevand, Holmevej 6, 7361 Ejstrupholm

18.03.2024

Kundecenter
 Tlf. 70224256
 rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

*): ikke omfattet af akkrediteringen

>: større end

i.p.: ikke påvist

#: ingen parametre er påvist

i.m.: ikke målelig

DL: Detektionsgrænse

■): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmisk standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.